

В журнале «Сантехника, отопление, кондиционирование», № 4 опубликована статья «Особенности применения канальных кондиционеров», подготовленная специалистами технического центра компании DAICHI. «Канальные кондиционеры широко используются в системах кондиционирования на объектах различного назначения. Внутренние блоки канального типа являются элементами сплит-систем, полупромышленных кондиционеров, а также VRF-систем. Компания KENTATSU располагает всей перечисленной номенклатурой оборудования. Высокая надежность оборудования (на него установлен срок гарантии семь лет) и привлекательная цена обеспечивают значительный спрос указанного оборудования на рынке кондиционеров». В статье отражено, что проектирование системы воздухораспределения с канальными кондиционерами требует более серьезного подхода из-за отсутствия готовой системы воздухораспределения и приведены особенности, усложняющие ее проектирование: температура воздуха на выходе из канального кондиционера достаточно низка и в процессе работы может принимать значение +10С; канальный кондиционер может использоваться как для охлаждения, так и для нагрева воздуха в помещении; большой расход воздуха, требуемый для ассимиляции значительных теплоизбытков в помещении.

Источник: С. О.К. www.s-o-k.ru