

Прокуратура Невского района Северной столицы провела проверку деятельности ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" и установила, что предприятие нарушает правила содержания тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Проверка проводилась по обращению жителя города, который провалился в яму, образовавшуюся в результате обрушения люка теплосети ГУП "ТЭК". Инцидент произошел на перекрестке улицы Дыбенко и Искровского проспекта 18 февраля 2006г. Пострадавший получил серьезные ожоги нижней части тела горячей водой и стал инвалидом второй группы. Районная прокуратура совместно со специалистами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору установила, что ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" должным образом не обеспечило защиту тепловой камеры. Кроме того, предприятие нарушало требования правил техники безопасности при эксплуатации магистральной тепловой сети на Искровском проспекте. В адрес генерального директора ГУП "ТЭК" прокуратура Невского района внесла представление об устранении нарушений.