

В котельной медсанчасти филиала «Почты России» в Москве произошел взрыв газовоздушной смеси. Зданию нанесены повреждения, пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба столичного управления Ростехнадзора, инцидент произошел 9 октября в 05:25. В котельной медсанчасти №33 УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России» по адресу ул. Малахитовая, д.16-а при розжиге котла в топке взорвалась газовоздушная смесь. В результате взрыва разрушена обмуровка котла и ударной волной разрушено остекление оконных проёмов котельной. В настоящее время работа котельной приостановлена. Больница осталась без теплоснабжения, решением этой проблемы занимаются аварийно-восстановительные службы. Московским МТУ Ростехнадзора создана комиссия по техническому расследованию причин аварии.